



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

344029, Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66. Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«11» марта 2019 г.
(дата составления)

Ростовская область, г. Шахты,
проспект Победа Революции, 106-а
Таганрогский территориальный отдел по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(место составления)

Мною, заместителем начальника Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо - Кавказского управления Ростехнадзора Щурковым Александром Владимировичем, служебное удостоверение ТО-08 № 0429,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 1», (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 1 г. Шахты), юридический и фактический адрес: 346517, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Достоевского, д. 69,

1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ч. 1 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

«Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», а именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года № 6, зарегистрированного Минюстом России от 22.01.2003 года № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП):

Заверено  А.В. Щурков

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1	2	3
1.	Светильники аварийного освещения этажей не имеют отличительного обозначения от светильников рабочего освещения	ПТЭЭП п.2.12.3.
2.	Не произведена чистка от пыли электрооборудования РУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п.2.2.17.
3.	В коридоре школы нет рассеивателя на 1 светильнике.	ПТЭЭП п.2.12.7.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в адрес лица вынесшего настоящее Представление, по адресу: 346500, г. Шахты, пр. Победа Революции, 106-а, тел./факс (863 6) 25-91-25, E-mail: shmo@sevkav.gosnadzor.ru, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника
Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора



/А.В. Шурков/ 11.03.2019г.
(Ф.И.О.) (дата)

Представление вручено (направлено) по почте: _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Директор Самарская Т.Н. Шурков 11.03.2019
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата вручения)

Заверено _____



А.В. Шурков