

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№93

«27 » апреля 2015г.

Место выдачи предписания: 346517, Ростовская область, г.Шахты, ул. Достоевского, 69.
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Дзыза Виктория Викторовна - заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №1 г.Шахты Ростовской области, 346517, Ростовская область, г.Шахты, ул. Достоевского, 69, ОГРН – 1036155001190, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области. ИНН 6155921090.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

27.04.2015г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 г.Шахты Ростовской области по адресу: 346517, Ростовская область, г.Шахты, ул. Достоевского, 69:

- классные доски в кабинетах начальных классов, кабинетах физики, технологии (I этаж), кабинетах химии, биологии, истории, литературы, русского языка, математики, ОБЖ (II этаж) не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, что не соответствует п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- в кабинетах истории, литературы классная доска (с использованием мела) изготовлена из материалов, не имеющих высокую адгезию с материалами для письма, окраска доски не соответствует гигиеническим требованиям, что является нарушением п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- оконные рамы в кабинете информатики ветхие, изношены, прогнившие, что не позволяет проводить их влажную уборку и проветривание помещений, остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (битые стекла не заменены), что является нарушением п.6.8, п.6.10 СанПиН 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- потолок в рекреации на II-м этаже с дефектами, следами затеков, что не допускает проводить его уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- потолок в коридоре на I-м этаже с дефектами, на стыках плит перекрытия местами отваливается штукатурка, что не допускает проводить его уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в помещениях начальных классов отсутствуют умывальные раковины, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- полы в коридоре на I-м этаже местами с дефектами, при наступании прогибаются, что не соответствует п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- классные доски в кабинетах физики, литературы, технологии не оборудованы лотками для задержания меловой пыли и хранения мела, что не соответствует п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Классные доски в кабинетах начальных классов, кабинетах физики, технологии (I этаж), кабинетах химии, биологии, истории, литературы, русского языка, математики, ОБЖ (II этаж) оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Срок исполнения – 01.09.2015г.

2. Кабинеты истории, литературы оборудовать классными досками (с использованием мела) изготовленными из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами для письма, с окраской доски, соответствующей гигиеническим требованиям.

Срок исполнения – 01.09.2015г.

3. В кабинете информатики заменить ветхие, изношены, прогнившие оконные.

Срок исполнения – 01.09.2017г.

4. В рекреации на II-м этаже провести ремонт потолка материалами, допускающими проводить его уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения – 01.09.2015г.

5. В коридоре на I-м этаже провести ремонт потолка материалами, допускающими проводить его уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения – 01.09.2015г.

6. Помещения начальных классов оборудовать умывальными раковинами в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок исполнения – при проведении капитального ремонта, реконструкции школы.

7. В коридоре на I-м этаже провести ремонт пола (устранить дефекты и локальные прогибы).

Срок исполнения – 01.09.2015г.

8. Классные доски в кабинетах физики, литературы, технологии оборудовать лотками для задержания меловой пыли и хранения мела.

Срок исполнения – 01.09.2015г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 01.09.2015г. и до 01.09.2017г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


Заместитель начальника отдела
Дзыза Виктория Викторовна

(ФИО, должность)

Предписание получил (а): « 27 » апреля 2015 г.

Директор МБОУ СОШ №1
г.Шахты Ростовской области

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



(подпись)

Самарская Т.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ___ » _____ 20__ г. по адресу: _____